



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01,  
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: upgnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску  
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ondpz@mail.ru

#### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 160

г. Петрозаводск  
(место составления акта)

25 июня 2021 года  
11 часов 00 минут  
(дата, время составления акта)

По адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 12 А; на объекте защиты  
категории чрезвычайно высокого риска.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича от  
27 мая 2021 года № 160

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ФИННО-  
УГОРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 107 "ЖЕМЧУЖИНКА", ОГРН: 1031000000668, ИНН:  
1001035713.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 12 А;

Даты и время проведения проверки:

" 09 " июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч  
" 25 " июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

Общая продолжительность проверки: «    » рабочих дня / («4» часа(ов))  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.  
Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Макова Светлана Ивановна, заведующий МДОУ «Детский сад № 107»

«10» часов «00» минут «09» июня 2021 г

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Шахов Евгений Александрович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

Лицо(а), привлеченное(ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Макова Светлана Ивановна, заведующий МДОУ «Детский сад № 107»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Отсутствует ограждение на лестнице у эвакуационного выхода из помещений пищеблока, при высоте лестницы более 45 см. (высота - 98 см, количество ступеней - 4)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ст. 89, ч. 1; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) пункт 4.3.5 «... При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. ...».	МДОУ «Детский сад № 107»
2.	Наружная маршевая лестница № 3 с юго-восточной стороны здания (большая) не исправна. (площадка не выдержала испытания)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) (далее - ППР в РФ) подпункт а) пункта 17 «Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время».	МДОУ «Детский сад № 107»
3.	Не произведена очистка территории от горючих отходов (автомобильных шин).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) (далее - ППР в РФ) пункт 73 «Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. ...».	МДОУ «Детский сад № 107»

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

нарушений не выявлено: выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: применялись, рулетка металлическая измерительная «Калиброн» Р5УЗД, зав. № 1-20 (свидетельство о поверке № СВ-ЛУИ-2020-1312, действительно до 03.12.2021)

Прилагаемые документы: проверочные листы (Приложение № 1, 2, 4 к приказу МЧС России от 17 февраля 2021 г. N 88); предписание № 160/1/1 от 25.06.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шахов Евгений Александрович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

25.06.2021

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): Макова Светлана Ивановна, заведующий МДОУ «Детский сад № 107»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

25.06.2021

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



(подпись)

(подпись)